

Oznaka vzorca: **24/1069**

Teden: 2024.12: 18.03.2024 - 22.03.2024

Upravljalec: Zagorje ob Savi

Izvajalec vzorčenja: NLZOH

Mikrobiološki laboratorij: NLZOH Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor, Ljubljana

Kemijski laboratorij: NLZOH Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor

Paketi: Clostridium perfringens + Enterokoki + Skupina A 2024

Vodni sistem: VIDRGA

Oskrbovano območje: VIDRGA (št. uporabnikov: 82)

Mesto vzorčenja: [REDACTED]

Naslov mesta vzorčenja: Vidrga 4,

Opomba mesta vzorčenja:

Datum vzorčenja: 11.03.2024 12:42

Skladnost: Neskladen

Opomba vzorca:

Parameter	Rezultat	Normativ	Enota	Skladnost	Konec	Vpis	Opomba
Okus		≤1		-			
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti			°C	-			
pH vrednost		6.5..9.5		-			
Električna prevodnost pri 20 °C		≤2500	μS/cm	-			
Vonj		≤1		-			
Motnost	<0,1	≤4	NTU	Skladen	12.03.2024	12.03.2024	
Escherichia coli (E. coli)	=0	=0	/100mL	Skladen	13.03.2024	13.03.2024	
Število kolonij pri 22°C	<10	≤100	/mL	Skladen	15.03.2024	28.03.2024	
Število kolonij pri 36°C		≤100	/mL	-			
Clostridium perfringens (vključno s sporami)	=0	=0	/100mL	Skladen	13.03.2024	13.03.2024	
Enterokoki	=0	=0	/100mL	Skladen	14.03.2024	28.03.2024	
Koliformne bakterije	=6	=0	/100mL	Neskladen	13.03.2024	13.03.2024	